

352800 г.Туапсе
Привокзальный
тупик,1
тел 2-24-66

Отдел лаборатории аналитического контроля
МУП «ЖКХ города Туапсе»
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515167

**Результаты исследования питьевой воды перед подачей в распределительную сеть
на ВЗС с. Лермонтово за декабрь 2019 год**

№ п/п	Определяемые показатели	НД на методы выполнения измерений	Нормативы (ПДК) для питьевой воды, не более*	Результаты исследования $\pm \Delta$
1.	Температура, °С	РД 52.24 496-2018	5 ⁰ -30 ⁰	14,9±0,1
2.	Мутность, мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016 п.6	1,5	<0,58
3.	Водородный показатель, ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6-9	7,25±0,2
4.	Цветность, град.	ГОСТ 31868-2012	20 ⁰	<5
5.	Запах, 20/60°С	ГОСТ Р 57164-2016 п.2	2	3хл/4хл
6.	Вкус ,привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5	2	3хл
7.	Остаточный хлор , мг/дм ³	ГОСТ 18190-72	0,3-0,5	0,54±0,16
8.	Общее микробное число, КОЕ/1мл	МУК 4.21018-01	<50	1,0
9.	Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл	МУК 4.21018-01	Отсутствие	не обнаружено
10.	Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100мл	МУК 4.21018-01	Отсутствие	не обнаружено

* согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01

Примечание: Результаты приведенные в протоколе КХА распространяются на пробы, подвергнутые испытанию.
Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения начальника лаборатории.
(Согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009)

Начальник отдела лаборатории
аналитического контроля



Н. А. Власова

352800 г.Туапсе
Привокзальный
тупик,1
тел 2-24-66

Отдел лаборатории аналитического контроля
МУП «ЖКХ города Туапсе»
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515167

**Результаты исследования питьевой воды перед подачей в распределительную сеть
на ВЗС с. Тенгинка за декабрь 2019 год**

№ п/п	Определяемые показатели	НД на методы выполнения измерений	Нормативы (ПДК) для питьевой воды, не более*	Результаты исследования $\pm\Delta$
1.	Температура, °С	РД 52.24 496-2018	5 ⁰ -30 ⁰	14,9±0,1
2.	Мутность, мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016 п.6	1,5	<0,58
3.	Водородный показатель, ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6-9	7,26±0,2
4.	Цветность, град.	ГОСТ 31868-2012	20 ⁰	<5°
5.	Запах, 20/60°С	ГОСТ Р 57164-2016 п.2	2	0/0
6.	Вкус ,привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5	2	0
7.	Остаточный хлор , мг/дм3	ГОСТ 18190-72	0,3-0,5	не.обнаружено
8.	Общее микробное число, КОЕ/1мл	МУК 4.21018-01	<50	2,0
9.	Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл	МУК 4.21018-01	Отсутствие	не обнаружено
10.	Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100мл	МУК 4.21018-01	Отсутствие	не обнаружено

* согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01

Примечание: Результаты приведенные в протоколе КХА распространяются на пробы, подвергнутые испытанию. Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения начальника лаборатории.
(Согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009)

Начальник отдела лаборатории
аналитического контроля



Н.А.Власова