352800 г.Туапсе
Привокзальный
тупик,1
тел 2-24-66

Отдел лаборатории аналитического контроля
МУП «ЖКХ города Туапсе»
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515167

Результаты исследования питьевой воды перед подачей в распределительную сеть с.Тенгинка за февраль 2020 год

№ п/п	Определяемые показатели	НД на методы выполнения измерений	Нормативы (ПДК) для питьевой воды, не более*	Результаты исследования ±Δ
1.	Температура, ^{0}C	РД 52.24 496-2018	5^0-30^0	10,2±0,1
2.	Мутность, мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016 п.6	1,5	<0,58
3.	Водородный показатель, ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6-9	7,38±0,2
4.	Цветность, град.	ГОСТ 31868-2012	20^0	$<5^0$
5.	Запах, 20/60^{0}C	ГОСТ Р 57164-2016 п.2	2	0/0
6.	Вкус ,привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5	2	0
7.	Остаточный хлор , мг/дм3	ГОСТ 18190-72	0,3-0,5	не обн.
8	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3	ГОСТ 18164-72	1000	293,2±35,2
9	Жесткость(общая), ^{0}Ж	ГОСТ 31954-2012	7,0	5,19±0,78
10	Поверхностно активные вещества (ПАВ), мг/дм^3	ГОСТ 31857-2012	0,5	<0,015
11	Окисляемость перманганатная, мгО/дм^3	ПНД Ф 14.2:4.154-99	5,0	0,67±0,13
12	Хлорид-ион, мг/дм^3	ГОСТ 4245-72	350	7,00±2,1
13	Нитрит-ион, мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014	3,0	<0,003
14	Аммиак и ионы аммония (суммарно), мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014	2,0	<0,1
15	Нитрат-ион, мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014	45,0	3,3±0,5
16	Общее микробное число, КОЕ/1мл	МУК 4.21018-01	<50	0,0
17	Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл	МУК 4.21018-01	Отсутствие	не обнаружено
18	Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100мл	МУК 4.21018-01	Отсутствие	не обнаружено

* согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01

Начальник отдела лаборатории
аналитического контроля Н.А.Власова

352800 г.Туапсе
Привокзальный
тупик,1
тел 2-24-66

Отдел лаборатории аналитического контроля
МУП «ЖКХ города Туапсе»
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515167

Результаты исследования питьевой воды перед подачей в распределительную сеть с.Лермонтово за февраль 2020 год

№ п/п	Определяемые показатели	НД на методы выполнения измерений	Нормативы (ПДК) для питьевой воды, не более*	Результаты исследования ±Δ
1.	Температура, ^{0}C	РД 52.24 496-2018	5^0-30^0	10,4±0,1
2.	Мутность, мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016 п.6	1,5	<0,58
3.	Водородный показатель, ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6-9	7,34±0,2
4.	Цветность, град.	ГОСТ 31868-2012	20^0	$<5^0$
5.	Запах, 20/60^{0}C	ГОСТ Р 57164-2016 п.2	2	3хл/4хл
6.	Вкус ,привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5	2	3хл
7.	Остаточный хлор , мг/дм3	ГОСТ 18190-72	0,3-0,5	0,56±0,17
8	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3	ГОСТ 18164-72	1000	310,6±37,3
9	Жесткость(общая), ^{0}Ж	ГОСТ 31954-2012	7,0	5,94±0,89
10	Поверхностно активные вещества (ПАВ), мг/дм^3	ГОСТ 31857-2012	0,5	<0,015
11	Окисляемость перманганатная, мгО/дм^3	ПНД Ф 14.2:4.154-99	5,0	0,74±0,18
12	Хлорид-ион, мг/дм^3	ГОСТ 4245-72	350	13,0±9,9
13	Нитрит-ион, мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014	3,0	<0,003
14	Аммиак и ионы аммония (суммарно), мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014	2,0	<0,1
15	Нитрат-ион, мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014	45,0	0,44±0,09
16	Общее микробное число, КОЕ/1мл	МУК 4.21018-01	<50	0,0
17	Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл	МУК 4.21018-01	Отсутствие	не обнаружено
18	Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100мл	МУК 4.21018-01	Отсутствие	не обнаружено

* согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01

Начальник отдела лаборатории
аналитического контроля Н.А.Власова